

BRANDWEER

Gemeente Zaanstad
Afdeling Planologische Kaders
T.a.v. de heer J. van Zuijlen
Postbus 2000
1500 GA Zaandam

Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
Postbus 150
1500 ED Zaandam
Telefoon 075 - 681 18 11
Fax 075 - 617 41 41
info@brandweeraanstad.nl
www.brandweeraanstad.nl

Datum	04 januari 2014	Telefoon	(075) 681 18 68
Onze referentie		Fax	(075) 617 41 41
Uw referentie		E-mail	e.breeuwsma@brandweeraanstad.nl
Uw brief van		Onderwerp	Advies toekomstige sporthal in sportpark "De Koog"

Geachte heer Van Zuijlen,

Op 16 december 2013 heeft Brandweer Zaanstad van u een verzoek gekregen om een advies uit te brengen over het realiseren van een nieuwe sporthal op het sportterrein van de handbalvereniging aan de Wezelstraat naast Station Koog Zaandijk. Graag maken wij van de mogelijkheid gebruik en treft u hierbij ons advies aan. Dit advies is bedoeld als aanvulling op het advies van Brandweer Zaanstreek-Waterland van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Om de fysieke veiligheid van het plan zo goed mogelijk te waarborgen is het van belang dat de volgende punten in overweging worden genomen:

Bluswater

Voor een goede bestrijdbaarheid is het van belang dat de bluswatervoorzieningen op orde zijn. De normen die Brandweer Zaanstad hanteert zijn gebaseerd op de "Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid" van Brandweer Nederland en het vastgestelde rapport "Project Bluswater", Spoor 2: Bluswateralternatieven" van Brandweer Zaanstreek-Waterland van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Omdat het nog onduidelijk is wat de exacte locatie van de sporthal gaat worden, is in dit stadium nog niet te zeggen of en hoe de primaire bluswatervoorziening geregeld moet worden. Hierover zal in een later stadium, als de situering van de sporthal concreter is, nadere afspraken gemaakt moeten worden met Brandweer Zaanstad. Wel kan worden aangegeven dat een ondergrondse brandkraan binnen een afstand van 40 meter gelegen dient te zijn t.o.v. de entree van de sporthal.

Bereikbaarheid

Naast het aspect bluswater is het voor een goede bestrijdbaarheid ook noodzakelijk dat de sporthal in geval van een incident goed bereikbaar is (zie ook "Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid" van Brandweer Nederland).

De bereikbaarheid van Sportpark "De Koog" is op dit moment voldoende. Het is aan te bevelen om m.b.t. een goede bestrijdbaarheid van de sporthal rekening te houden met een goede bereikbaarheid rondom het gebouw.

Overigens dienen de routes naar de sporthal ook aan bepaalde eisen te voldoen, wil het geschikt zijn voor brandweervoertuigen. Deze voorwaarden hebben betrekking op asbelasting, rijbaanbreedte, hoogte en bochtstralen en zijn terug te vinden in de genoemde Handreiking.

Aanrijdtijd


Gelet op de huidige situatie voorziet de brandweer geen knelpunten voor wat betreft de aanrijdtijd.

Externe veiligheidsaspecten

Graag verwijst ik u voor eventuele specifieke maatregelen in het kader van de externe veiligheid naar het advies van Brandweer Zaanstreek-Waterland van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Ik vertrouw erop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Namens Brandweer Zaanstad

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

E. Breeuwsma
Medewerker Proactie en Preventie